



DATA: ____/____/____ A/C: _____

LEGENDA DOMÓTICA KNX:

	QA - QUADRO DE AUTOMAÇÃO		SENSOR CREPUSCULAR
	TOMADA COMANDADA		SENSOR DE MOVIM. EXTERNO (até h: 3m)
	SEÇÃO DE ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL		SENSOR METEOROLÓGICO
	SEÇÃO DE ILUMINAÇÃO LIGA/DESLIGA		SENSOR DE PRESENÇA KNX TETO
	CORTINA/PERSIANA MOTORIZADA		SENSOR DE MOVIMENTO KNX TETO
	TECLA TIPO PULSADOR CX 4X2"		SENSOR DE LUMINOSIDADE KNX TETO
	TECLA TIPO PULSADOR CX 4X4"		DETECTOR DE MOVIMENTO KNX PAREDE
	KEYPAD KNX CX 2X2"		SENSOR MAGNÉTICO DE ABERTURA
	LOGIC AMBIENTE		TABLET PAREDE (h:1,40m; prever tomada 10A)

	SENSOR DE CO² PAREDE (h:1,50m)		DETECTOR QUEBRA/INTRUSÃO DE VIDRO
	SENSOR DE CO PAREDE		FECHADURA SAFE KEY
	DETECTOR FUMAÇA TETO		INTERFACE UNIVERSAL
	DETECTOR INUNDAÇÃO PAREDE (h:0,3m)		
	DETECTOR GÁS PAREDE (h:0,3m)		

	PONTO EMISSOR INFRAVERMELHO - IR		TELEVISOR
	CAIXA ACÚSTICA		AR CONDICIONADO SPLIT
	TELA PARA PROJETOR		AR CONDICIONADO CASSETTE
	PROJETOR MULTIMÍDIA		COMANDO DE VOZ (prever tomada 10A)

	CAIXA DE PASSAGEM		CAIXA DE PASSAGEM 4X2/4X4 (ANALISAR PROJ.)
	PONTO DE REDE RJ45		CARREGADOR DE CARRO ELÉTRICO
	PONTO DE TELEFONE RJ11		SENSOR DE NÍVEL DE RESERVATÓRIO
			INDICAÇÃO DE SENTIDO DE DUTOS

CABO KNX AUTOMAÇÃO	CONDUÍTE PREVISÃO
CABO DE REDE CAT 5 e CFTV	INDICAÇÃO DE CONDUÍTE Ø 3/4 (TETO/PAREDE)

- É INDISPENSÁVEL A PASSAGEM DO **CABO KNX** EM TODOS OS QUADROS;
- DISPOSITIVOS **JÁ ADQUIRIDOS** PELO CLIENTE ESTÃO NA COR **VERDE**, ENQUANTO PREVISÃO NA COR **VERMELHA**;
- PREVER ALIMENTAÇÃO - **ENERGIA** - PARA OS SENSORES DE PRESENÇA TETO/PAREDE;
- OS CABOS DOS SENSORES DE ALARMES TÉCNICOS DEVEM RETORNAR INDIVIDUALMENTE PARA O QUADRO DE AUTOMAÇÃO;
- A AROTECH NÃO SE RESPONSABILIZA POR SENSORES QUE FORAM ALOCADOS DE FORMA DIFERENTE DA COTA ESTIPULADA. É IMPRESCINDÍVEL SEGUIR O RANGE ESPECIFICADO;
- OS RETORNOS DAS PERSIANAS/CORTINAS MOTORIZADAS DEVEM SEGUIR ATÉ O QA. CASO A INSTALAÇÃO NÃO SEJA IMEDIATA, DEVE-SE PREVER DUPLO RETORNO - UM PARA O QA E UM PARA A BOTOEIRA *IN LOCO*;
- OS **CONDUÍTES** DEVERÃO TER BITOLA DE 1 **POLEGADA** (Ø1).

DATA DE REV.	DESCRIÇÃO	DESENHO
03 18/08/2020	Revisão de keypads e interruptores;	Millena Bedin
02 08/04/2020	Revisão conforme readequações;	Millena Bedin
01 10/10/2020	Revisão conforme reunião;	Millena Bedin
00 03/10/2019	Estudo Preliminar;	Millena Bedin

PRANCHA: K 01		CONTEÚDO DA PRANCHA: Indicação de pontos de keypads
RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ Juliane Dambros ARG. CAU 182690-5		PROPRIETÁRIO: _____ Rodrigo Lengler
DESENHO: Millena Bedin	REVISÃO: R03	OBRA: R. Salgado Filho, 1869, Centro; Cascavel/PR
ESCALA: Indicada	DATA: Ago/2020	